

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2503-60-006-00012/7/1
по делу об административном правонарушении

«12» марта 2025 год

г. Великие Луки, ул. Дружбы, 6, каб. № 2

Я, главный государственный инспектор города Великие Луки по пожарному надзору – начальник ОНДиПР по г. Великие Луки УНДиПР Главного Управления МЧС России по Псковской области, подполковник внутренней службы Иванов Алексей Александрович, рассмотрев дело об административном правонарушении № 2503-60-006-00012, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении юридического лица ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж» (далее - ГБПОУ ПО «ВМК»), ИНН 6025001984, КПП 602501001, ОГРН 1026000902553, юридический адрес: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горная, д. 3, с участием законного представителя юридического лица в лице заместителя директора по административно-хозяйственной работе ГБПОУ ПО «ВМК» Рудакова Аркадия Васильевича, действующего на основании доверенности на выполнение действий от лица организации ГБПОУ ПО «ВМК» № 2 от 05.03.2025

УСТАНОВИЛ:

«06» марта 2025 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горная, д. 3 на объекте защиты – общежитие ГБПОУ ПО «ВМК» юридическое лицо нарушило требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; Свода правил СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; ГОСТа Р 54101-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; ГОСТа 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТа Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТа Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТа Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; ГОСТа Р 53316-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара Метод испытания», а именно:

1. Согласно акту проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений обслуживающей организацией ООО «Цитадель Сервис» от 16.12.2024г. на объекте защиты в здании общежития превышен срок службы эксплуатации составных частей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуации (более – 10 лет),(акт рабочей комиссии о приемке оборудования после комплексного (индивидуального) испытания не представлены).

Основание: (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 10, ст. 84, ч. 2 ст. 103; СП 484.1311500.2020«Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020) п. 5.10, п. 6.1.6, прил. А п. А.1, табл. А.1 п. 3; ГОСТ Р 54101-

- 2010 «Национальный стандарт. Средства автоматизации и системы управления. Средства системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п. 5.1.7; ГОСТ Р 53316-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний» п. 3.1; ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» табл. 2; ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4; ГОСТ Р 59638-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п. 6.6.1, п. 6.6.3, п. 6.6.4; ГОСТ Р 59639-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» п. 6.7.1, п. 6.7.3; ППР в РФ п. 2 (1), п. 54);
2. Расстояние между приемно-контрольным прибором Гранит № 1 и Гранит № 2 менее 50 мм (0,03м, 0,04 м).
Основание: (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; п. 5.14 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (далее – СП 484.1311500));
 3. В помещении расположения прибора приемно-контрольного пожарного Гранит № 1 и Гранит № 2 отсутствует информация с перечнем помещений (группой помещений). Основание: (п. 10 ППР в РФ);
 4. Расстояние между прибором Рокот № 1, Рокот № 2, Рокот № 3, Рокот-2 № 1, Рокот-2 № 2 менее 50 мм (0,035м, 0,04 м).
Основание: (ч. 4ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ № 123; п. 5.14 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (далее – СП 484.1311500));
 5. Приемно-контрольный прибор Гранит № 1 размещен на высоте от уровня пола более, чем 1,8 м (1,86 м).
Основание: Федеральным закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 5.13 СП. 484.1311500.2020.
 6. Согласно акту проверки работоспособности (проведение работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений обслуживающей организацией ООО «Цитадель Сервис» от 16.12.2024г. на объекте защиты, в здании общежития ГБПОУ ПО «ВМК», кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, выполнены не сохраняющими работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (превышен срок службы эксплуатации составных частей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, в том числе приемно-контрольных приборов и источников бесперебойного питания, проектная и техническая документация не представлена).
Основание: Федеральным закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 82 ч. 2, ст. 83 ч. 10, ст. 84 ч. 7, ст. 103 ч. 2; ППР в РФ п. 2.1, п. 54; СП 3.13130.2009 п. 3.4; СП 6.13130.2021 п. 6.2; ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7; ГОСТ Р 53316-2009 п. 3.1; ГОСТ 31565-2012 табл. 2; ГОСТ Р 53325-2012 п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4; ГОСТ Р 59638-2021 п. 6.6.1, п. 6.6.4; ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.7.3.
 7. Система автоматической пожарной сигнализации на 1-м этаже находится в неработоспособном состоянии.
Основание: Федеральным закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, ст. 103; п. 54 ППР в РФ).

8. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1-м этаже находится в неработоспособном состоянии.
Основание: (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84; п. 3.3 СП 3.13130.2009.
9. Система автоматической пожарной сигнализации на 2-м этаже находится в неработоспособном состоянии.
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83, ст. 103; п. 54 ППР в РФ.
10. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 2-м этаже находится в неработоспособном состоянии.
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 84; п. 3.3 СП 3.13130.2009.
11. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 1-м этаже у помещения № 107 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (95 мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
12. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 2-м этаже у помещения № 207 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (10мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
13. Расстояние извещателей пожарных ручных(ИПР),расположенные на 2-м этаже менее 1,5 м от уровня пола(1,33м,1,38 м).
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27.
14. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 2-м этаже у помещения № 210 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (10мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4
15. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 3-м этаже у помещения № 307 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (10мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4
16. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 3-м этаже у помещения № 310 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (10мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
17. Расстояние извещателей пожарных ручных(ИПР),расположенные на 3-м этаже менее 1,5 м от уровня пола(1,46м,1,44м).
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27.
18. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 4-м этаже у помещения № 407 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (30мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
19. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 4-м этаже у помещения № 410 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (30мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
20. Расстояние извещателей пожарных ручных(ИПР),расположенные на 4-м этаже менее 1,5 м от уровня пола(1,4м).
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27.
21. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 5-м этаже у помещения № 507 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (30мм). Осно-

- вание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
22. Расстояние настенного речевого оповещателя расположенный на 5-м этаже у помещения № 510 от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм (30мм). Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 4.4.
23. Расстояние извещателей пожарных ручных(ИПР), расположенные на 5-м этаже менее 1,5 м от уровня пола(1,4м,1,37 м).
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; СП 484.1311500.2020 п. 6.6.27.
24. На объекте защиты ГБПОУ ПО «ВМК» с 1-го по 5-й этаж световые эвакуационные оповещатели «Выход» находятся в неработоспособном состоянии.
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; п. 5.1 СП 3.13130.2009.
25. Над эвакуационным выходом с цокольного этажа здания общежития ведущего непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход».
Основание: Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; п. 5.3 СП 3.13130.2009.

т.е. юридическое лицо ГБПОУ ПО «ВМК» совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Законный представитель ГБПОУ ПО «ВМК» Рудаков Аркадий Васильевич на рассмотрение дела явился, вину в совершении административного правонарушения признал.

Вместе с тем, виновность юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, подтверждается представленными в деле доказательствами, исследованными в ходе разбирательства по делу:

- решением от 18.02.2025 г. № 2502/006-60/8-В/РВП о проведении внеплановой выездной проверки в отношении общежития ГБПОУ ПО «ВМК», расположенной по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Горная, д. 3;

- актом проверки от 06.03.2025 г. № 2502/006-60/8-В/АВП, в котором отражены нарушения обязательных требований пожарной безопасности;

- протоколом осмотра от 04.03.2025 г.;

- протоколом об административном правонарушении от 06.03.2025 г. № 2503-60-006-00012/6/1.

Оснований не доверять письменным доказательствам, собранным по делу, не имеется.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, прихожу к выводу о том, что в действиях юридического лица ГБПОУ ПО «ВМК» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, виновность юридического лица подтверждена совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, не отрицается лицом, в отношении которого ведется производство по делу.

Существенных нарушений при составлении постановления по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица ГБПОУ ПО «ВМК», которые могли бы повлиять на установление обстоятельств, имеющих значение для правильного и объективного рассмотрения дела, не установлено.

При назначении наказания, учитываю тот факт, что ранее юридическое лицо ГБПОУ ПО «ВМК» не привлекалось к административной ответственности, а также то обстоятельство, что указанные нарушения могут как следствие повлечь за собой угрозу жизни или здоровью людей.

Принять во внимание обстоятельства, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 4.2, а именно: раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Обстоятельства, предусмотренные ст. 4.3 КоАП РФ об административных правонарушениях, не усматриваются.

С учетом изложенного, юридическим лицом ГБПОУ ПО «ВМК» Шулаевым Александром Анатольевичем было предоставлено в ОНДиПР по г. Великие Луки ходатайство о назначении для юридического лица минимального наказания.

В соответствии с п. 3.2. ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

В соответствии с п. 3.3. ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание положение ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ полагаю возможным назначить юридическому лицу ГБПОУ ПО «ВМК» наказание в пределах, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.7, ст. 29.9-29.11 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ГБПОУ ПО «ВМК» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде:

административного штрафа в размере 160 000 тысяч рублей

В соответствии с ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ разъясняется информация о получателе штрафа:


УФК по Псковской обл. (ГУ МЧС России по Псковской обл. л/с 04571784520), ИНН 6027085570, КПП 602701001, код ОКТМО 58710000, р/с 40101810400001010002, отделение Псков г. Псков, БИК 045805001, код бюджетной классификации 17711601201010004140 № казначейского счета 03100643000000015700, БИК ТОФК 015805002, единый корреспондентский счет 40102810145370000049, УИН начисления 17725036072110347502

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В силу ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии с требованиями ч. 1.3-3 ст. 32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях сообщая, что при уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.


Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления вышестоящему должностному лицу, либо в суд, в порядке главы 30 КоАП РФ.


(подпись лица, вынесшего постановление)

А.А. Иванов
(Фамилия и инициалы)

Постановление вступает в законную силу с «24» марта 2025 год

С постановлением ознакомлен(а), копию постановления получил(а):


(подпись законного представителя)

/ Руданов А. В. /
(Фамилия и инициалы)

« 12 » 03 2025 год

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № 2503-60-006-00012/7/1 от 12.03.2025 г. исполнено «__» _____ 20__ г.